

Договор на обслуживание
счетчиков между жителем
и ООО "Дар" не заключен.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов
« 15 » *Голоперов* 2013г

А К Т № 269
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Юбилейный дом № 17

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета ...» п. 7.1, 7,2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуется поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 11.04.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206649	$Q_1=817$ Гкал $Q_2=485$ Гкал	08.10.2016	Тепловой узел № _{п.л.} 22729164 № _{п.л.} 22729184
ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1248089	$V_1=11766$ м ³	10.09.2016	Тепловой узел № _{п.л.} 22729189
ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1222078	$V_2=10487$ м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{п.л.} 22729193
ВЗЛЕТ ТСП	1173161	$G_1=8,24$ м ³ /ч	17.10.2016	Тепловой узел № _{п.л.} 22729154
ВЗЛЕТ ТСП	1174063	$G_2=7,19$ м ³ /ч	17.10.2016	Тепловой узел № _{п.л.} 22729168
Коммуналец	71165	$P_1=0,57$ МПа	21.08.2017	Тепловой узел № _{п.л.} 22729165
Коммуналец	71166	$P_2=0,5$ МПа	21.08.2017	Тепловой узел № _{п.л.} 22729182
		$T_1=67^{\circ}\text{C}$, $T_2=49^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=1656$ час $T_x=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

Константинов
подпись

Ответственный представитель ООО "Дар"

Трицак С.И.

Трицак
подпись

Ответственный представитель МЖД

Чертоков И.В. кв 57
8-950-135-25-94

Чертоков
подпись