

1-17

10. Сведения о приемке

Счетчик воды ВСКМ 90 - 32 ДГ заводской № 306101920 соответствует техническим условиям ТУ 4213-001-77986247-2005 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска 26 сентября 2017 г.

ООО «ПК Прибор»
г. Москва

11. Сведения о поверке

Счетчик на основании результатов первичной поверки, признан годным и допущен к эксплуатации.

Поверитель *Розы* Миронов С.И.
(подпись)


М.П. 1ГКХ7
М

Дата поверки в III квартале 2017 г.

12. Сведения о периодической поверке

| Дата поверки | Результаты поверки | МПИ | Оттиск клейма | Подпись и Ф.И.О. поверителя |
|--------------|--------------------|-----|---------------|-----------------------------|
| | | | | |
| | | | | |

13. Габаритные и присоединительные размеры



| Условное обозначение счетчика | L, мм | L ₁ , мм | H, мм | H ₁ , мм | B, мм | D ₁ , дюйм | D, дюйм | Масса, кг, не более |
|-------------------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|-----------------------|---------|---------------------|
| ВСКМ 90 - 25 | 260 | 383 | 120 | 190 | 105 | G 1 ¼ | G 1 | 2,20 |
| ВСКМ 90 - 32 | 260 | 387 | 120 | 190 | 105 | G 1 ½ | G 1 ¼ | 2,50 |
| ВСКМ 90 - 40 | 300 | 432 | 155 | 245 | 125 | G 2 | G 1 ½ | 4,50 |
| ВСКМ 90 - 50 | 300 | 448 | 185 | 270 | 125 | G 2 ½ | G 2 | 6,00 |