

А К Т № 483

допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:
Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Юбилейный дом № 18 ТУ-145

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7,2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.07.2013г.:

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Дата очередной гос. поверки | Место установки и № пломбы |
|-------------------|-----------------|--|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВЗЛЕТ ТСРВ-026М | 1201832 | $Q_1=3986,1$ Гкал $Q_2=2439,3$ Гкал | 08.10.2016 | Тепловой узел № _{пл.} 22790951 № _{пл.} 22790955 |
| ЭРСВ-420Л (Ду-40) | 1151631 | $V_1=58589,8$ м ³ | 10.09.2016 | Тепловой узел № _{пл.} 22790940 |
| ЭРСВ-420Л (Ду-40) | 1224811 | $V_2=54881,9$ м ³ | 28.09.2016 | Тепловой узел № _{пл.} 22790916 |
| ВЗЛЕТ ТСП | 1148386 | $G_1=0$ м ³ /ч | 17.10.2016 | Тепловой узел № _{пл.} 22790932 |
| ВЗЛЕТ ТСП | 1136634 | $G_2=0,5$ м ³ /ч | 17.10.2016 | Тепловой узел № _{пл.} 22790942 |
| | | $T_1=36^{\circ}\text{C}$, $T_2=45^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=8012,5$ час $T_x=6^{\circ}\text{C}$ | | |

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

Ответственный представитель ООО "Дар"


Ответственный представитель МЖД


подпись

*инж-р техн. усл.
Трицак С.И.*


подпись

Абулханов Н.Н.


подпись

Договор на обслуживание счетчиков между жителями и ООО "Дар" не заключен.