

Ю. В. Голоперов
« 28 » сентября 2013г

А К Т № 242
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:
Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Юбилейный дом № 42 ТУ-1

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 22.03.2013г.:

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Дата очередной гос. поверки | Место установки и № пломбы |
|----------------------|-----------------|--|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВЗЛЕТ ТСРВ-026М | 1205615 | $Q_1=573$ Гкал $Q_2=373$ Гкал | 28.09.2016 | Тепловой узел № _{пл.} 22602117 № _{пл.} 22602108 |
| ЭРСВ-420Л (Ду-40) | 1220947 | $V_1=7630$ м ³ | 14.09.2016 | Тепловой узел № _{пл.} 22602121 |
| ЭРСВ-420Л (Ду-40) | 1238082 | $V_2=7296$ м ³ | 28.09.2016 | Тепловой узел № _{пл.} 22602103 |
| ВЗЛЕТ ТСП | 1156357 | $G_1=6,4$ м ³ /ч | 17.10.2016 | Тепловой узел № _{пл.} 22602130 |
| ВЗЛЕТ ТСП | 1162893 | $G_2=6,2$ м ³ /ч | 17.10.2016 | Тепловой узел № _{пл.} 22602145 |
| | | $T_1=76^{\circ}\text{C}$, $T_2=55^{\circ}\text{C}$ $T_{нар.}=1219$ час $T_x=6^{\circ}\text{C}$ | | |

Представители энергоснабжающей организации:
Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "Дар"

подпись

Ответственный представитель МЖД

подпись

Договор на обслуживание между ООО "Дар" и МЖД не заключен.