

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов  
« 26 » 09 2013г

**А К Т № 669**  
**повторного допуска в эксплуатацию приборов учета**  
**тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Юбилейный дом № 42 ТУ-2

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета ....» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.09.2013г. до 15.09.2014г.:


| Тип прибора       | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска                                                                       | Дата очередной гос. поверки | Место установки и № пломбы                                            |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 2               | 3                                                                                                         | 4                           | 5                                                                     |
| ВЗЛЕТ ТСРВ-026М   | 1205594         | $Q_1=1308$ Гкал<br>$Q_2=862$ Гкал                                                                         | 28.09.2016                  | Тепловой узел<br>№ <sub>пл</sub> 22602156<br>№ <sub>пл</sub> 22602111 |
| ЭРСВ-420Л (Ду-40) | 1221136         | $V_1=19833$ м <sup>3</sup>                                                                                | 28.09.2016                  | Тепловой узел<br>№ <sub>пл</sub> 22602114                             |
| ЭРСВ-420Л (Ду-40) | 1239435         | $V_2=18297$ м <sup>3</sup>                                                                                | 14.09.2016                  | Тепловой узел<br>№ <sub>пл</sub> 22602127                             |
| ВЗЛЕТ ТСП         | 1167228         | $G_1=5,1$ м <sup>3</sup> /ч                                                                               | 18.10.2016                  | Тепловой узел<br>№ <sub>пл</sub> 22602128                             |
| ВЗЛЕТ ТСП         | 1172833         | $G_2=5,0$ м <sup>3</sup> /ч                                                                               | 18.10.2016                  | Тепловой узел<br>№ <sub>пл</sub> 22602142                             |
|                   |                 | $T_1=67^{\circ}\text{C}$ , $T_2=46^{\circ}\text{C}$<br>$T_{\text{нар.}}=5704$ час $T_x=6^{\circ}\text{C}$ |                             |                                                                       |

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

Ответственный представитель ООО "Дар"

Ответственный представитель МЖД

  
подпись  
  
подпись  
  
подпись