

А К Т № 289
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:
Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Юбилейный дом № 65 ТУ-1

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 16.04.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. проверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1111430	$Q_1=675$ Гкал $Q_2=325$ Гкал	05.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22729108 № _{пл.} 22729112
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1039770	$V_1=9737$ м ³	31.07.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22729120
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1218716	$V_2=8728$ м ³	31.08.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22729118
ВЗЛЕТ ТСП	1185798	$G_1=5,1$ м ³ /ч	27.07.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22729139
ВЗЛЕТ ТСП	1177912	$G_2=4,7$ м ³ /ч	27.07.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22729105
Коммуналец	69924	$P_1=0,56$ МПа	08.08.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22729234
Коммуналец	69923	$P_2=0,53$ МПа	08.08.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22729214
		$T_1=64^{\circ}\text{C}$, $T_2=41^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=1798$ час $T_x=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

Ответственный представитель ООО "Дар"

Ответственный представитель МЖД

подпись

подпись

подпись