

А К Т № 290
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:
Многоквартирного жилого дома, договор № 210
(наименование потребителя и его абонентский номер)
по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Юбилейный дом № 65 ТУ-2
Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего
установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей
- ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:
4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.



На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 16.04.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1111917	$Q_1=836$ Гкал $Q_2=554$ Гкал	05.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22729207 № _{пл} 22729216
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1042768	$V_1=11809$ м ³	26.07.2016	Тепловой узел № _{пл} 22729212
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1218950	$V_2=10974$ м ³	31.08.2016	Тепловой узел № _{пл} 22729202
ВЗЛЕТ ТСП	1155262	$G_1=4,95$ м ³ /ч	31.07.2016	Тепловой узел № _{пл} 22729213
ВЗЛЕТ ТСП	1172367	$G_2=4,57$ м ³ /ч	31.07.2016	Тепловой узел № _{пл} 22729210
Коммуналец	71205	$P_1=0,56$ МПа	21.08.2017	Тепловой узел № _{пл} 22729228
Коммуналец	71204	$P_2=0,54$ МПа	21.08.2017	Тепловой узел № _{пл} 22729208
		$T_1=64^{\circ}\text{C}$, $T_2=43^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=1924$ час $T_x=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:
Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

Ответственный представитель ООО "Дар"

Ответственный представитель МЖД


подпись

подпись

подпись