

А К Т № 292
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:
Многоквартирного жилого дома, договор № 210
(наименование потребителя и его абонентский номер)
по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Юбилейный дом № 65 ТУ-4

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 16.04.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. проверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1205426	$Q_1=426$ Гкал $Q_2=222$ Гкал	20.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22729230 № _{пл.} 22729209
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1221075	$V_1=6297$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22729257
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1227237	$V_2=5767$ м ³	24.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22729215
ВЗЛЕТ ТСП	1167261	$G_1=3,77$ м ³ /ч	18.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22729220
ВЗЛЕТ ТСП	1167374	$G_2=3,54$ м ³ /ч	18.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22729219
		$T_1=64^{\circ}\text{C}$, $T_2=43^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=1921$ час $T_{\text{х}}=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

Ответственный представитель ООО "Дар"

Ответственный представитель МЖД

подпись

подпись

подпись