

А К Т № 323
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666301, обл Иркутская, г Саянск, мкр Юбилейный дом № 67 ИТП № 1,2,3

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 14.05.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206427	$Q_1=2743,2$ Гкал $Q_2=1584,4$ Гкал	08.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22729343 № _{пл.} 22729346
ЭРСВ-420Л (Ду-50)	1216945	$V_1=40600,4$ м ³	31.08.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22729356
ЭРСВ-420Л (Ду-50)	1222985	$V_2=36050,9$ м ³	10.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22729339
ВЗЛЕТ ТСП	1200437	$G_1=10,5$ м ³ /ч	17.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22729324
ВЗЛЕТ ТСП	1168125	$G_2=9,6$ м ³ /ч	17.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22729369
Коммуналец	71113	$P_1=0,52$ МПа	21.08.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22729354
Коммуналец	71114	$P_2=0,48$ МПа	21.08.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22729337
		$T_1=59^{\circ}\text{C}$, $T_2=39^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=2594^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{х}}=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "Дар"

Абдултынова М.И.

подпись

Ответственный представитель МЖД

Урванцева В.И.
кв 123

подпись