

**ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ")

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Саянского отделения

Ю.В. Голоперов

«10» 11 2016г.

АКТ № 696 от 10.11.2016г.**периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя **Многоквартирный жилой дом мкр. Юбилейный д. 67 ИТП – 1,2,3**, договора на теплоснабжения № 210

(наименование потребителя)

по адресу: 666301, обл Иркутская, г Саянск, мкр Юбилейный дом № 67

Тепловые нагрузки (Гкал/ч): $Q_{от} = 0,571$; $Q_v = 0$; $Q_{гвс} = 0,214$; $Q_{сум.} = 0,785$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют проекту № 658-211 от 22.03.2013г., и п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя».
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии с проектом.
3. Место установки приборов учета Общий ввод в МКД на ИТП 1,2,3
4. Протяженность теплотрассы от границы балансовой принадлежности до места установки приборов составляет: $\pm$ м, Ду $\pm$
5. Приборы учета находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя введен в эксплуатацию с момента подписания акта до «**21**» **августа 2017** г.

в следующем составе и пломбируются:

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки	№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
1	ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206427		08.09.2020	23190635 23190622	$Q_1 = 25314$ Гкал $Q_2 = 15340$ Гкал
2	ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1216945	0,362-54,34 м ³ /ч	08.09.2020	23190666	$V_1 = 379006$ м ³ $V_2 = 336528$ м ³
3	ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1222985	0,362-54,34 м ³ /ч	08.09.2020	23190688	$G_1 = 12,9$ м ³ /ч $G_2 = 11,7$ м ³ /ч
4	ВЗЛЕТ ТСП	1200437	0-180 °С	30.08.2020	23190657	$T_1 = 78$ °С, $T_2 = 48$ °С
5	ВЗЛЕТ ТСП	1168125	0-180 °С	30.08.2020	23190679	$T_{нар.} = 32508$ час $T_x = 6$ °С
6	Коммуналец	71113	0-1,6МПа	21.08.2017	22729354	$P_1 = 0,51$ МПа
7	Коммуналец	71114	0-1,6МПа	21.08.2017	22729337	$P_2 = 0,33$ МПа

6. Узел учета оснащен телеметрическим оборудованием. Работоспособность телеметрического оборудования. проверена

7. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен доступ к дистанционной системе для снятия и

контроля показаний.

8. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

9. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Ответственный представитель
теплоснабжающей
организации

Инженер-инспектор Константинов

А.П. тел. 8(395-53)61-920

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)

Ответственный представитель
МКД

А.П. тел. 8(395-53)61-920

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)

Ответственный представитель
управляющей компании

А.П. тел. 8(395-53)61-920

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)