



ОГУЭП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска расчётного прибора учёта № _____ от «04» 05 2017 г.

Потребитель: ОДПУ мкр. Юбилейный дом № 67 ВРУ № 5
(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Договор № (Лицевой счет) _____
Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки) _____
г.Саянск, м-н Юбилейный, д. 67

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

- ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О.)
электромонтер Никитин В.В.
- ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О.)
инженер-инспектор Демидов А.В.
- Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник прибора учёта (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.)
- Обслуживающая организация (Ф.И.О.)
ООО «ЧК Энергия», энергетик Швабко Н.Р.
- Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)
Кузнецов В.П., Гусев В.Н.

Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета:

Счетчик:

Место установки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином, А	Значн.	Показание	Дата г/п	Межповероч. интервал	Дата истечения МПИ	Класс точн.	Наличие обогрева	Ку	№ пломб на клемной крышке счетчика
ВРУ-5	Матрица	03806442	230/400 5-10	6,2	179,24	IV-2016	10	III-2026	0,5	----	30	0147683

Трансформаторы тока


Сведения о пломбировке

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	T-0,66	143553		8		0,5			
Фаза «В»	T-0,66	143559	III-2016	8	IV-2024	0,5	150/5	0147684	ТТ
Фаза «С»	T-0,66	143556		8		0,5			

Трансформаторы напряжения: тип _____ Дата госповерки _____ Ктн _____

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).

Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно _____):



$$I_a = 1008 \text{ mA}, \varphi_a = 55.6^\circ$$

$$I_b = 779 \text{ mA}, \varphi_b = 160.6^\circ$$

$$I_c = 1069 \text{ mA}, \varphi_c = 71.5^\circ$$

Определено прямое чередование фаз на счётчике.

7. Проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя):

$P_{\text{расч.}} = 1,73 \times U_{\text{л}} \times I_{\text{ср}} \times \cos \varphi$	$P_{\text{расч.}} = 1,73 \times \underline{0,399} \times \underline{20,0} \times \underline{0,95}$	$P_{\text{расч.}} = \underline{13,11} \text{ кВт}$	Небаланс, %
$P_{\text{изм.}} = 3600 \times N \times K_{\text{ТТ}} / (t \times A)$	$P_{\text{изм.}} = 3600 \times \frac{\underline{10} \times \underline{30} \times 1}{(\underline{8} \times \underline{10000})}$	$P_{\text{изм.}} = \underline{13,4} \text{ кВт}$	$NБ = [(P_{\text{изм.}} - P_{\text{расч.}}) / P_{\text{расч.}}] \times 100\%$ $\underline{2,2}$

$$I_A = 16.8 \text{ A}, I_B = 11.3 \text{ A}, I_C = 34.8 \text{ A}, I_{cp} = 20 \text{ A}, U_{AB} = 300 \text{ V}, U_{BC} = 402 \text{ V}, U_{AC} = 397 \text{ V}.$$

Постоянная счетчика (A) = 10000, Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 10 за время t 8 с.

3. Результат проверки: состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужное подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей госповерки):
«Парма ВАФ-А» № 12605; Токоизмерительные клещи № 11040089084

Заключение:

1. Прибор годен/(не годен) для дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть). Потребителю необходимо:

ОКЗ этендрометер
(организация, должность лица, выполнившего работу)

_____ Никифоров В.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись)
электромонтер Никифоров В.В.
2. ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О., подпись)
инженер-инспектор Дашук Д.В.
3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О., подпись)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
4. Собственник прибора учета (Должность, Ф.И.О., подпись)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О., подпись)
6. Обслуживающая организация (Должность, Ф.И.О., подпись)
ООО «УК Чира», энергетик Шевченко Н.С.
7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)
Муновширов В.П.

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия:

Юридические лица попадающие под ОДТУ:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____