

Ю. В. Голоперов
« 15 » *сентября* 2013г

А К Т № 280
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Юбилейный дом № 66А

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 15.04.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1205473	$Q_1=1101,7$ Гкал $Q_2=221,6$ Гкал	20.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22729142 № _{пл} 22729156
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1046261	$V_1=14879$ м ³	26.07.2016	Тепловой узел № _{пл} 22729121
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1248160	$V_2=5830$ м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22729122
ВЗЛЕТ ТСП	1170775	$G_1=5,84$ м ³ /ч	16.07.2016	Тепловой узел № _{пл} 22729143
ВЗЛЕТ ТСП	1180273	$G_2=5,06$ м ³ /ч	16.07.2016	Тепловой узел № _{пл} 22729131
		$T_1=64^{\circ}\text{C}$, $T_2=42^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=2779$ час $T_{\text{х}}=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

Ответственный представитель ООО "Дар"

А.П. Константинов

Ответственный представитель МЖД

Фросяева М.

М.А. Голоперов
подпись

М.А. Голоперов
подпись