

А К Т № 364
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Ленинградский дом № 1 ИТП № 2

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.06.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206471	$Q_1=176,1$ Гкал $Q_2=132,9$ Гкал	11.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728746 № _{пл.} 22728736
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1221077	$V_1=2651,9$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728726
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1237623	$V_2=2282,5$ м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728725
ВЗЛЕТ ТСП	1184247	$G_1=3,37$ м ³ /ч	22.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728707
ВЗЛЕТ ТСП	1177092	$G_2=3,09$ м ³ /ч	22.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728731
Коммуналец	86708	$P_1=0,4$ МПа	27.03.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22728741
Коммуналец	86709	$P_2=0,11$ МПа	27.03.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22728754
		$T_1=67^{\circ}\text{C}$, $T_2=62^{\circ}\text{C}$ $T_{нар.}=1092,8\text{ч}$ $T_{г.}=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

подпись

Ответственный представитель МЖД

Серова Л.П.

подпись