

А К Т № 366
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:
Многоквартирного жилого дома, договор № 210
(наименование потребителя и его абонентский номер)
по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Ленинградский дом № 1 ИТП № 4
Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего
установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.


На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.06.2013г.:


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206400	$Q_1=141,4$ Гкал $Q_2=118,1$ Гкал	11.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728773 № _{пл.} 22728713
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1219979	$V_1=2147,4$ м ³	09.11.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728732
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1239442	$V_2=1995,4$ м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728767
ВЗЛЕТ ТСП	1182025	$G_1=2,7$ м ³ /ч	22.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728761
ВЗЛЕТ ТСП	1176911	$G_2=2,3$ м ³ /ч	22.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728777
		$T_1=67^{\circ}\text{C}$, $T_2=62^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=1111,9^{\circ}\text{C}$ $T_x=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:
Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Ответственный представитель МЖД Серове А.П.


подпись

подпись

подпись