



ОГУЭП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска расчётного прибора учёта № _____ от «19» 07 2018 г.

Потребитель: ОДПУ мкр. Мини-район дом № 1 ВРУ № 4
(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Договор № (Лицевой счет) _____

Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки)
г.Саянск мкр Мини-район дом 1

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

- ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О.)
Министр Иосифов Иосифович АС.
- ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О.)
Министр Иосифов Иосифович АА.
- Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник прибора учёта (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.)
- Обслуживающая организация (Ф.И.О.)
ООО Г.П. Центр Энергия Шведко Н.С.
- Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)

Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета:

Счетчик:

Место установки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином, А	Значн.	Показание	Дата г/п	Межповероч. интервал	Дата истечения МПИ	Класс точн.	Наличие обогрева	Ку	№ пломб на клемной крышке счетчика
ВРУ-4	Микро	05106388	5(10) 380	6.2	009103	7 2012	10	7 2022	0.5S	----	30	0133877

Демонтированные трансформаторы тока

Сведения о пломбировке

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	T-0.66	538721	2012	4	2018	0,5	150/5		
Фаза «В»	T-0.66	538722	2012	4	2018	0,5	150/5	6316101	Z
Фаза «С»	T-0.66	538723	2012	4	2018	0,5	150/5		


Установленные трансформаторы тока

Сведения о пломбировке

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	T-0.66	038041	7 2018	8	7 2024	0,5	150/5		
Фаза «В»	T-0.66	038042	7 2018	8	7 2024	0,5	150/5	0133876	Z
Фаза «С»	T-0.66	038043	7 2018	8	7 2024	0,5	150/5		

Трансформаторы напряжения: тип _____ Дата госповерки _____ Ктт _____

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).
Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно $\underline{U_{ab}}$):



. Проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя):

$P_{\text{расч.}} = 1,73 \times U_{\text{л}} \times I_{\text{ср}} \times \cos \varphi$	$P_{\text{расч.}} = 1,73 \times 0,405 \times 11,1 \times 0,92.$	$P_{\text{расч.}} = 7,16 \text{ кВт}$	Небаланс, % 1,8%
$P_{\text{изм.}} = 3600 \times N \times K_{\text{ТТ}} / (t \times A)$	$P_{\text{изм.}} = 3600 \times 13 \times 30 / (20 \times 10000)$	$P_{\text{изм.}} = 7,02 \text{ кВт}$	$H6 = [(P_{\text{изм.}} - P_{\text{расч.}}) / P_{\text{расч.}}] \times 100\%$

$$I_A = 5.4 \text{ A}, I_B = 9.8 \text{ A}, I_C = 12.2 \text{ A}, I_{cp} = 11.1 \text{ A}, U_{AB} = 409 \text{ B}, U_{BC} = 403 \text{ B}, U_{AC} = 404 \text{ B}.$$

Постоянная счетчика (A) = 10000 . Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 13 за время t 20 с.

Результат проверки: состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужное подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей госповерки): Парма ВАФ-А» № 12605; Токоизмерительные клещи № 11040089084

акключение:

Прибор годен/(не годен) для дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть). Потребителю необходимо:

Вен
(подпись)

Шенкманов А.А.
(Ф.И.О.)

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись)
Исх. № 1000/2019
2. ООО «Иркутскэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись)
Исх. № 1000/2019
3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О., подпись)
Исх. № 1000/2019
4. Собственник прибора учета (Должность, Ф.И.О., подпись)
Исх. № 1000/2019
5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О., подпись)
Исх. № 1000/2019
6. Обслуживающая организация (Должность, Ф.И.О., подпись)
Исх. № 1000/2019
7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)
Исх. № 1000/2019

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия: