

А К Т № 393

допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Ленинградский дом № 2 ИТП № 3

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 02.07.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206259	$Q_1=165,4$ Гкал $Q_2=139,0$ Гкал	11.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22728922 № _{пл} 22728923
ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1220434	$V_1=2527,6$ м ³	21.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22728927
ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1248305	$V_2=2328,0$ м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22728934
ВЗЛЕТ ТСП	1183810	$G_1=2,5$ м ³ /ч	22.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22728915
ВЗЛЕТ ТСП	1180236	$G_2=2,3$ м ³ /ч	22.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22728929
Коммуналец	86706	$P_1=0,3$ МПа	27.03.2018	Тепловой узел № _{пл} 22728930
Коммуналец	86707	$P_2=0,1$ МПа	27.03.2018	Тепловой узел № _{пл} 22728904
		$T_1=65^\circ\text{C}$, $T_2=59^\circ\text{C}$ $T_{нар.}=1097,3^\circ\text{C}$ $T_x=6^\circ\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Ответственный представитель МЖД

подпись

подпись