

**ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ")

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Саянского отделения

Ю.В. Голоперов

«30» августа 2016г.

АКТ №298 от 24.08.2016**периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя **Многоквартирный жилой дом мкр Ленинградский дом № 2 ИТП № 3**, договора на теплоснабжения № 210

(наименование потребителя)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Ленинградский дом № 2Тепловые нагрузки (Гкал/ч): $Q_{от} = 0,264$; $Q_{в} = 0$; $Q_{гвс} = 0,246$; $Q_{сум.} = 0,51$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют проекту № 828-211 от 06.2013г., и п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя».
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии с проектом.
3. Место установки приборов учета Тепловой узел МКД
4. Протяженность теплотрассы от границы балансовой принадлежности до места установки приборов составляет: $_ м$, Ду $_$
5. Приборы учета находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

На основании изложенного узел учёта тепловой энергию и теплоносителя введен в эксплуатацию с момента подписания акта до **«15» сентября 2017 г.**

в следующем составе и пломбируются:

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки	№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
1	ВЗЛЕТ ТСПВ-026М	1206259		04.08.2020	23000744 23000727	$Q_1 = 6222$ Гкал $Q_2 = 3920$ Гкал
2	ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1220434	0,232-34,78 м ³ /ч	04.08.2020	23000738	$V_1 = 95052$ м ³ $V_2 = 87547$ м ³
3	ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1248305	0,232-34,78 м ³ /ч	04.08.2020	23000736	$G_1 = 1,9$ м ³ /ч $G_2 = 1,7$ м ³ /ч
4	ВЗЛЕТ ТСП	1183810	0-180 °C	27.07.2020	23000733	$T_1 = 67$ °C, $T_2 = 60$ °C
5	ВЗЛЕТ ТСП	1180236	0-180 °C	27.07.2020	23000730	$T_{нар.} = 28720,32$ час $T_x = 6$ °C
	Коммуналец	86706	0-1,6 МПа	29.07.2021	22728930	$P = 0,47$ МПа
	Коммуналец	86707	0-1,6 МПа	29.07.2021	22728904	$P = 0,39$ МПа

6. Узел учета оснащен телеметрическим оборудованием. Работоспособность телеметрического оборудования. В работоспособном состоянии.
7. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.
8. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.
9. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Ответственный представитель
теплоснабжающей
организации

Техник Горбачев А.Н.

тел. 8(395-53) 61-920

(должность, фамилия, номер телефона)


(подпись, дата)


Ответственный представитель
МКД

7-2-113

(должность, фамилия, номер телефона)

Александр Т.М. - 
(подпись, дата)

Ответственный представитель
ООО «УК Искра»

инженер  А.Н. Чернов
(должность, фамилия, номер телефона) (подпись, дата)