

**ИРКУТСКЭНЕРГО**

ЭНЕРГОУГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)****САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**

Саянское отделение фирмы "Энергосбыт" - филиал ПАО Иркутскэнерго, 666303, Иркутская обл, г Саянск, мкр Мирный, дом № 30.

АКТ № САСП0000000615**Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя**Время 15 ч 30 мин

« 30 » Август 2018 г.

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

Население г. Саянск тепло
(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: САСПТ0000210

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Ленинградский, дом № 2

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

 $Q_{от} = 0,8317; Q_{в} = \text{---}; Q_{гвс} = 0,6725; Q_{тех} = \text{---}; Q_{сумм} = 1,50415;$

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствует проекту № 828-211/A-13-ATC
ненужное зачеркнуть
от « 06 » 2018 г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).

2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) соответствует
ненужное зачеркнуть

3. Место установки приборов учета
Тепловой узел ИТП № 3

4. Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета:
протяженность $L = \text{---}$ м; диаметр $Dy = \text{---}$ м.

5. Приборы учета находятся в исправном состоянии, что подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 2 суток.

6. Выявленные нарушения: нет

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя

Допушен

ненужное зачеркнуть

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 30 » Августа 2019 г. в следующем составе и пломбируется

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				Предыдущей	Очередной		
	ТСРВ-026М	1206259		04.08.2016	04.08.2020	23000744	W1= <u>10196</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1220434		04.08.2016	04.08.2020	23000738	W2= <u>6473</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1248305		04.08.2016	04.08.2020	23000736	V1= <u>154027</u> м3
	Взлет ТПС	1183810		27.07.2016	27.07.2020	23000733	V2= <u>143212</u> м3
	Взлет ТПС	1180236		27.07.2016	27.07.2020	23000730	G1= <u>2,3</u> м3/ч
	СДВ	86706		29.07.2016	29.07.2021	23278413	G2= <u>2,2</u> м3/ч
	СДВ-И	A517963		25.05.2018	25.05.2023	23278416	t1= <u>66</u> °C
							t2= <u>60</u> °C
							P1= <u>4,7</u> кгс/см2
							P2= <u>4,2</u> кгс/см2
							Tr= <u>46220</u> ч

1. Узел учета оснащен / не оснащен телеметрическим оборудованием.
ненужное зачеркнуть2. Телеметрическое оборудования находится в работоспособном / неработоспособном состоянии.
ненужное зачеркнуть3. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен / не предоставлен доступ к дистанционной системе
ненужное зачеркнуть

для снятия и контроля показаний



В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акта периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго»
Техник 61-920

(должность, контактный телефон)

Горбачев А.Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)Ответственный представитель ООО УК
Искра

(должность, контактный телефон)

(фамилия, имя, отчество)
(подпись)