

А К Т № 367
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Ленинградский дом № 5 ИТП № 1

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.06.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. проверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1205540	$Q_1=108,6$ Гкал $Q_2=81,7$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22728790 № _{пл} 22728776
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1248090	$V_1=1639,5$ м ³	29.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22728779
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1220079	$V_2=1363,7$ м ³	21.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22728768
ВЗЛЕТ ТСП	1181385	$G_1=2,8$ м ³ /ч	22.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22728775
ВЗЛЕТ ТСП	1182670	$G_2=2,5$ м ³ /ч	22.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22728780
		$T_1=68^{\circ}\text{C}$, $T_2=63^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=1082,9^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{х}}=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Ответственный представитель МЖД


подпись


подпись


подпись