

**ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ")

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Саянского отделения

Ю.В. Голоперов
«29» августа 2016г.**АКТ №267 от 24.08.2016****периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя **Многоквартирный жилой дом мкр Ленинградский дом № 5 ИТП № 1**, договора на теплоснабжения № 210

(наименование потребителя)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Ленинградский дом № 5Тепловые нагрузки (Гкал/ч): $Q_{от} = 0,273$; $Q_{в} = 0$; $Q_{гвс} = 0,209$; $Q_{сум.} = 0,482$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют проекту № 831-211 от 06.2013г., и п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя».
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии с проектом.
3. Место установки приборов учета Тепловой узел МКД
4. Протяженность теплотрассы от границы балансовой принадлежности до места установки приборов составляет: $\pm$ м, Ду -
5. Приборы учета находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

На основании изложенного узел учёта тепловой энергию и теплоносителя введен в эксплуатацию с момента подписания акта до «**15**» **сентября 2017** г.

в следующем составе и пломбируются:

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной проверки	№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
1	ВЗЛЕТ ТСПВ-026М	1205540		04.08.2020	23000779 23000755	$Q_1 = 6703$ Гкал $Q_2 = 4431$ Гкал
2	ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1248090	0,232- 34,78 м ³ /ч	04.08.2020	23000725	$V_1 = 101609$ м ³ $V_2 = 94243$ м ³
3	ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1220079	0,232- 34,78 м ³ /ч	04.08.2020	23000731	$G_1 = 2,1$ м ³ /ч $G_2 = 2,0$ м ³ /ч
4	ВЗЛЕТ ТСП	1181385	0-180 °C	27.07.2020	23000758	$T_1 = 70$ °C, $T_2 = 63$ °C
5	ВЗЛЕТ ТСП	1182670	0-180 °C	27.07.2020	23000728	$T_{нар.} = 28098$ час $T_x = 6$ °C

6. Узел учета оснащен телеметрическим оборудованием. Работоспособность телеметрического оборудования. _____

7. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

8. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

9. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Ответственный представитель
теплоснабжающей
организации


Техник Горбачев А.Н.

тел. 8(395-53) 61-920

(должность, фамилия, номер телефона)



(подпись, дата)


Ответственный представитель
МКД


(должность, фамилия, номер телефона)

 7-5-83
(подпись, дата)

Ответственный представитель
ООО «УК Искра»


(должность, фамилия, номер телефона)


(подпись, дата)