

**ИРКУТСКЭНЕРГО**

ЭНЕРГОУГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)****САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**

Саянское отделение филиала ПАО Иркутскэнерго - фирмы "Энергосбыт", 666303, Иркутская обл, г Саянск, мкр Мирный, дом № 30.

АКТ № САСП0000000032 1153**Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя**Время 11 ч 30 мин

« 24 » Январь 2019 г.

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

Население г. Саянск тепло
(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: САСПТ0000210

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Ленинградский, дом № 5

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

 $Q_{от} = 0,8483$; $Q_{в} =$; $Q_{гвс} = 0,6078$; $Q_{тех} =$; $Q_{сумм} = 1,456079$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствует проекту № _____
ненужное зачеркнуть
от « _____ » _____ г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) соответствует
ненужное зачеркнуть
3. Место установки приборов учета
Тепловой узел ИТП № 1
4. Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета:
протяженность $L =$ м; диаметр $Dy =$ м.
5. Приборы учета находятся в исправном состоянии, что подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 7 суток.
6. Выявленные нарушения: нет

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя

Допущен

ненужное зачеркнуть

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 24 » Инваря 2020 г. в следующем составе и пломбируется

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				Предыдущей	Очередной		
	ТСРВ-026М	1205540		04.08.2016	04.08.2020	23423660	W1= <u>10945</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1248090		04.08.2016	04.08.2020	23000725	W2= <u>7134</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1220079		04.08.2016	04.08.2020	23000731	V1= <u>16459</u> м3
	Взлет ТПС	1181385		04.08.2016	04.08.2020	23000758	V2= <u>153593</u> м3
	Взлет ТПС	1182670		04.08.2016	04.08.2020	23423658	G1= <u>3.2</u> м3/ч
							G2= <u>2.8</u> м3/ч
							t1= <u>82</u> оС
							t2= <u>50</u> оС
							P1= <u>—</u> кгс/см2
							P2= <u>—</u> кгс/см2
							Tr= <u>48775</u> ч

1. Узел учета оснащен / ~~не оснащен~~ телеметрическим оборудованием.

ненужное зачеркнуть

2. Телеметрическое оборудования находится в работоспособном / ~~неработоспособном~~ состоянии.

ненужное зачеркнуть

3. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен / ~~не предоставлен~~ доступ к дистанционной системе

ненужное зачеркнуть

для снятия и контроля показаний



В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго»

Техник 61-920

(должность, контактный телефон)

Горбачев А.Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель потребителя

(должность, контактный телефон)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)