

А К Т № 375
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Ленинградский дом № 8 ИТП №1,2

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.06.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206768	$Q_1=85,7$ Гкал $Q_2=40,3$ Гкал	11.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728943 № _{пл.} 22728931
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1220587	$V_1=1497,5$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728957
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1239600	$V_2=1025,9$ м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728940
ВЗЛЕТ ТСП	1181951	$G_1=1,4$ м ³ /ч	18.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728928
ВЗЛЕТ ТСП	1185959	$G_2=1,2$ м ³ /ч	18.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728954
Коммуналец	86192	$P_1=0,495$ МПа	25.03.2018	Тепловой узел № _{пл.} 22728941
Коммуналец	86191	$P_2=0,493$ МПа	25.03.2018	Тепловой узел № _{пл.} 22728951
		$T_1=57^{\circ}\text{C}$, $T_2=41^{\circ}\text{C}$ $T_{нар.}=1086,4\text{ч}$ $T_x=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Ответственный представитель МЖД

подпись

подпись