

А К Т № 376
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Ленинградский дом № 8 ИТП № 3,4

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.06.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. проверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206421	$Q_1=538,8$ Гкал $Q_2=167,4$ Гкал	08.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22728921 № _{пл} 22728937
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1219946	$V_1=8159,4$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22728932
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1239417	$V_2=3438,0$ м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22728924
ВЗЛЕТ ТСП	1184348	$G_1=8,4$ м ³ /ч	19.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22728925
ВЗЛЕТ ТСП	1183830	$G_2=3,5$ м ³ /ч	19.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22728908
Коммуналец	86115	$P_1=0,5$ МПа	25.03.2018	Тепловой узел № _{пл} 22728939
Коммуналец	86116	$P_2=0,49$ МПа	25.03.2018	Тепловой узел № _{пл} 22728933
		$T_1=65^\circ\text{C}$, $T_2=55^\circ\text{C}$ $T_{нар.}=1091,2^\circ\text{C}$ $T_{х}=6^\circ\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

подпись

Ответственный представитель МЖД

подпись