

**ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ")

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Саянского отделения


Ю.В. Голоперов
«31» августа 2016г.**АКТ №330 от 31.08.2016****периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя Многоквартирный жилой дом мкр Ленинградский дом № 8 ИТП № 3,4, договора на теплоснабжения № 210

(наименование потребителя)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Ленинградский дом № 8

Тепловые нагрузки (Гкал/ч): $Q_{от} = 0,400$ $Q_{в} = 0$; $Q_{гвс} = 0,399$; $Q_{сум.} = 0,799$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют проекту № 840-211 от 06.2013г., и п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя».
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии с проектом.
3. Место установки приборов учета Тепловой узел МКД
4. Протяженность теплотрассы от границы балансовой принадлежности до места установки приборов составляет: $\pm$ м, Ду $\pm$
5. Приборы учета находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

На основании изложенного узел учёта тепловой энергию и теплоносителя введен в эксплуатацию с момента подписания акта до «15» **сентября 2017** г.

в следующем составе и пломбируются:

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной проверки	№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
1	ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206421		04.08.2020	23005239 23005242	$Q_1 = 11945$ Гкал $Q_2 = 7489$ Гкал
2	ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1219946	0,362-54,34 м ³ /ч	04.08.2020	23005253	$V_1 = 184201$ м ³ $V_2 = 167829$ м ³
3	ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1239417	0,362-54,34 м ³ /ч	04.08.2020	23005248	$G_1 = 4,5$ м ³ /ч $G_2 = 4,2$ м ³ /ч
4	ВЗЛЕТ ТСП	1184348	0-180 °C	29.07.2020	23005256	$T_1 = 68$ °C, $T_2 = 59$ °C
5	ВЗЛЕТ ТСП	1183830	0-180 °C	29.07.2020	23005250	$T_{нар.} = 28460,15$ час $T_x = 6$ °C
6	Коммуналец	86115	0-1,6 МПа	29.07.2021	23005259	$P = 0,49$ МПа
7	Коммуналец	86116	0-1,6 МПа	29.07.2021	23005245	$P = 0,48$ МПа

6. Узел учета оснащен телеметрическим оборудованием. Работоспособность телеметрического оборудования. В работоспособном состоянии.
7. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.
8. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.
9. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Ответственный представитель
теплоснабжающей
организации

Техник Горбачев А.Н.

тел. 8(395-53) 61-920

(должность, фамилия, номер телефона)


(подпись, дата)

Ответственный представитель
МКД

Седанов С.В. 7-8 121 820000
(должность, фамилия, номер телефона) (подпись, дата)

Ответственный представитель
ООО «УК Искра»

инженер А.А. Чернов
(должность, фамилия, номер телефона) (подпись, дата)