

**ИРКУТСКЭНЕРГО**

ЭНЕРГОУГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)****САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**

Саянское отделение фирмы "Энергосбыт" - филиал ПАО Иркутскэнерго, 666303, Иркутская обл, г Саянск, мкр Мирный, дом № 30,

АКТ № САСП0000000684 754**Первичного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя**Время 16 ч 20 мин

«03» Октябрь 2018 г.

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

Население г. Саянск тепло
(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: САСПТ0000210

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Ленинградский, дом № 8

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

 $Q_{от} = \text{---}; Q_{в} = \text{---}; Q_{гвс} = \text{---}; Q_{тех} = \text{---}; Q_{сумм} = 0;$

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствует проекту № 840-211
ненужное зачеркнуть
от «1» Июнь 2013 г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) соответствует
ненужное зачеркнуть
3. Место установки приборов учета
Тепловой узел ИТП № 3,4
4. Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета:
протяженность $L = \text{---}$ м; диаметр $Dy = \text{---}$ м.
5. Приборы учета находятся в исправном состоянии, что подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 7 суток.
6. Выявленные нарушения: нет

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя

Допушен

ненужное зачеркнуть

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 03 » Октября 2019 г. в следующем составе и пломбируется

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				Предыдущей	Очередной		
	ТСРВ-026М	1206421		04.08.2016	04.08.2020	23005239	W1= <u>19330</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1219946		04.08.2016	04.08.2020	23005253	W2= <u>12156</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1239417		04.08.2016	04.08.2020	23005248	V1= <u>294517</u> м3
	Взлет ТПС	1184348		29.07.2016	29.07.2020	23005256	V2= <u>271538</u> м3
	Взлет ТПС	1183830		29.07.2016	29.07.2020	23005250	G1= <u>7.9</u> м3/ч
	СДВ	86115		29.07.2016	29.07.2021	23005259	G2= <u>7.4</u> м3/ч
	СДВ	86116		29.07.2016	29.07.2021	23005245	t1= <u>66</u> оС
							t2= <u>47</u> оС
							P1= <u>5.5</u> кгс/см2
							P2= <u>4.3</u> кгс/см2
							Tr= <u>46425</u> ч

1. Узел учета оснащен / ~~не оснащен~~ телеметрическим оборудованием.

ненужное зачеркнуть

2. Телеметрическое оборудования находится в работоспособном / ~~неработоспособном~~ состоянии.

ненужное зачеркнуть

3. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен / ~~не предоставлен~~ доступ к дистанционной системе

ненужное зачеркнуть

для снятия и контроля показаний



В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго»

Техник 61-920

(должность, контактный телефон)

Горбачев А.Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель потребителя

Вирченко
(должность, контактный телефон)Шендюк Н.С.
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)