

А К Т № 377
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Ленинградский дом № 8 ИТП № 5

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуется поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.06.2013г.:


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. проверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206765	$Q_1=81,4$ Гкал $Q_2=62,9$ Гкал	11.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728948 № _{пл.} 22728938
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1216046	$V_1=1247$ м ³	11.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728944
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1239645	$V_2=1107,1$ м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728936
ВЗЛЕТ ТСП	1175548	$G_1=1,785$ м ³ /ч	22.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728945
ВЗЛЕТ ТСП	1119749	$G_2=1,782$ м ³ /ч	22.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728959
		$T_1=64^{\circ}\text{C}$, $T_2=59^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=1086,9^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{х}}=6^{\circ}\text{C}$		


Представители энергоснабжающей организации:


Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Ответственный представитель МЖД


подпись


подпись


подпись