


УТВЕРЖДАЮ
Начальник Саянского отделения
ООО «Иркутскэнергосбыт»

А.М. Ремизов
«___» _____ 2010г

А К Т
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя: г. Саянск, м-н Ленинградский, д.10
(наименование потребителя и его абонентский номер)
по адресу: г. Саянск, м-н Ленинградский, д.10
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

1. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
2. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии не допускается в эксплуатацию:

срок потери тепла

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной госповерки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ТЭМ-105-М	25211	Q= ГКал	18.04.2008	№ _{пл}
ПРП-32	9800	M ₁ = т	18.04.2008	№ _{пл}
ПРП-32	9801	M ₂ = т	18.04.2008	№ _{пл}
КТПТР-01	16053	t ₁ = °C	18.04.2008	№ _{пл}
КТПТР-01	16053A	t ₂ = °C	18.04.2008	№ _{пл}
		t _x =6 °C		
		T _{нар} = ч		

Представитель энергоснабжающей организации
Инженер-инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Ремизова Л.В.

Ответственный представитель потребителя

Представитель ЗАО «Ирмет» Злыгостева Т.В

