

**ИРКУТСКЭНЕРГО**

ЭНЕРГОУГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)****САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**

Саянское отделение фирмы "Энергосбыт" - филиал ПАО Иркутскэнерго, 666303, обл Иркутская обл, г Саянск, мкр Мирный, дом №30.

АКТ № САСП0000000690 768**Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя**Время 15 ч 10 мин« 5 » Октябрь 2018 г.

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

Население г. Саянск тепло
(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: САСПТ0000210

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Ленинградский, дом № 10

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

 $Q_{от} = 0,4910$; $Q_{в} =$ _____; $Q_{гвс} = 0,8100$; $Q_{тех} =$ _____; $Q_{сумм} = 1,301$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта не соответствует проекту № _____
ненужное зачеркнуть
от « _____ » _____ г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).

2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) не соответствует
ненужное зачеркнуть

3. Место установки приборов учета
Тепловой узел

4. Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета:
протяженность $L =$ — м; диаметр $Dy =$ — м.

5. Приборы учета находятся в исправном состоянии, что подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 7 суток.

6. Выявленные нарушения: нет

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя

Допущен

ненужное зачеркнуть

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 05 » Октября 2019 г. в следующем составе и пломбируется

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				Предыдущей	Очередной		
	ТЭМ-05М	25211		22.08.2017	22.08.2021	23260483	W1= <u>10975</u> Гкал
	ПРП	9800		22.08.2017	22.08.2021	23260463	W2= <u>6341</u> Гкал
	ПРП	9801		22.08.2017	22.08.2021	23260486	V1= <u>166043</u> м3
	КТПТР	16053г		14.08.2017	14.08.2021	23260466	V2= <u>145081</u> м3
	КТПТР	16053х		14.08.2017	14.08.2021	23260489	G1= <u>7.3</u> м3/ч
							G2= <u>8.0</u> м3/ч
							t1= <u>65</u> оС
							t2= <u>47</u> оС
							P1= <u>-</u> кгс/см2
							P2= <u>-</u> кгс/см2
							Гр= <u>34895</u> ч

1. Узел учета ~~оснащен~~ / не оснащен телеметрическим оборудованием.

ненужное зачеркнуть

2. Телеметрическое оборудования находится в рабочеспособном / неработоспособном состоянии.

ненужное зачеркнуть

3. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен / не предоставлен доступ к дистанционной системе

ненужное зачеркнуть

для снятия и контроля показаний



В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго»

Техник 61-920

(должность, контактный телефон)

Горбачев А.Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель потребителя

Яценчик

(должность, контактный телефон)

Швецова И.С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)