


МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС"

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП «Водоканал-Сервис»


С.К. Еременко

«__» октября 2018 г

АКТ № _____

опломбирования прибора учёта холодной воды

г. Саянск

от « 24 » октября 2018 года.

Потребитель: Многоквартирный жилой дом

Адрес: город Саянск микр. Ленинградский № 10

Комиссия в составе: представителя МУП «Водоканал-Сервис» и представителя Потребителя, произвела опломбирование приборов учета холодной воды, обследование технического состояния приборов учета, целостность пломбы, правильность снятия показаний приборов учёта холодной воды, наличие технической документации.

В результате проверки установлено: прибор учёта холодной воды смонтирован в соответствии с техническим паспортом и инструкцией завода изготовителя, наличие государственной поверки прибора учета.

Байпасная линия в данном доме отсутствует.

Примечание: Показания прибора учёта холодной воды ВСКМ 90 -32
заводской номер 125356978 составляет - 023503 м³.

Смонтирован и установлен УСПД № : _____

Тип Прибора	Заводской номер	Показания прибора	Дата предыдущей поверки	Дата следующей поверки	Номер и наличие пломбы на приборе учёта	Примечание
ВСКМ – 20 ДГ	118321417	00000,460	13.06.2018	13.06.2024	08540862	

Представитель МУП «Водоканал-Сервис»:

_____ контролёр ВКХ МУП Водоканал - Сервис _____
(должность, Ф.И.О., № тел. 5-77-65)

Подпись

Представитель ООО УК «Искра» :

(Ф.И.О. , № тел.)

Подпись

Представитель потребителя : _____

« 24 » октября 2018 года