

А К Т № 379
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Ленинградский дом № 12 ИТП № 4

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 27.06.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1205606	$Q_1=280,5$ Гкал $Q_2=206,7$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № _{п.л.} 22728983 № _{п.л.} 22728996
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1228996	$V_1=4195,3$ м ³	17.08.2016	Тепловой узел № _{п.л.} 22728971
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1237516	$V_2=3743,9$ м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{п.л.} 22728987
ВЗЛЕТ ТСП	1188346	$G_1=3,1$ м ³ /ч	22.10.2016	Тепловой узел № _{п.л.} 22728975
ВЗЛЕТ ТСП	1188495	$G_2=2,9$ м ³ /ч	22.10.2016	Тепловой узел № _{п.л.} 22728997
		$T_1=65^\circ\text{C}$, $T_2=60^\circ\text{C}$ $T_{нар.}=2382,1\text{ч}$ $T_{\text{г}}=6^\circ\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

подпись

Ответственный представитель МЖД

подпись