



ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)

Саянское ОТДЕЛЕНИЕ

Саянское отделение фирмы "Энергосбыт" - филиал ПАО Иркутскэнерго, 666303, Иркутская обл, г Саянск, мкр Мирный, дом № 30.

АКТ № САСП0000000235

Первичного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Время 11 ч 00 мин

« 14 » Ноябрь 2017 г.

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

Закрытое акционерное общество "Восток-Центр"
(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: САСПТ0000352

по адресу: г Саянск, мкр Мирный, дом № 23

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

$Q_{от} =$ _____; $Q_{в} =$ _____; $Q_{гвс} =$ _____; $Q_{тех} =$ _____; $Q_{сумм} = 0$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствует проекту № 019/1-17-АТС
ненужное зачеркнуть
от «1» Январь 2017 г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).

2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) соответствует
ненужное зачеркнуть

3. Место установки приборов учета

4. Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета:
протяженность $L =$ 64 м; диаметр $Dy =$ 80 м.

5. Приборы учета находятся в исправном состоянии, что подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 7 суток.

6. Выявленные нарушения: нет

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя

Допущен

ненужное зачеркнуть

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 14 » Ноября 2018 г. в следующем составе и пломбируется

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				Предыдущей	Очередной		
	ТЭМ-104	1648656		08.09.2017	08.09.2021	<u>23260418</u>	W1= <u>118</u> Гкал
	ПРПМ	118493		08.09.2017	08.09.2021	<u>23260415</u>	W2= <u>—</u> Гкал
	ПРПМ	118494		08.09.2017	08.09.2021	<u>23260410</u>	V1= <u>11488</u> м3
	ТСПА-К	118218г		31.08.2017	31.08.2021	<u>23260416</u>	V2= <u>11206</u> м3
	ТСПА-К	118218х		31.08.2017	31.08.2021	<u>23260419</u>	G1= <u>12,6</u> м3/ч
	МВ S	68496277		09.08.2017	09.08.2021	<u>23260426</u>	G2= <u>12,2</u> м3/ч
	МВ S	68508277		09.08.2017	09.08.2021	<u>23260413</u>	t1= <u>88,3</u> оС
							t2= <u>77,4</u> оС
							P1= <u>0,49</u> кгс/см2
							P2= <u>0,36</u> кгс/см2
							Tr= <u>982,36</u> ч

1. Узел учета ~~оснащен~~ / не оснащен телеметрическим оборудованием.

ненужное зачеркнуть

2. Телеметрическое оборудования находится в рабочеспособном / ~~нерабочеспособном~~ состоянии.

ненужное зачеркнуть

3. ООО «Иркутскэнергосбыт» ~~предоставлен~~ / не предоставлен доступ к дистанционной системе

ненужное зачеркнуть

для снятия и контроля показаний



В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго»

Техник 6-19-20
(должность, контактный телефон)

Горбачев А.Н.

(фамилия, имя, отчество)

Ответственный представитель потребителя

Менеджер Энергети
(должность, контактный телефон)

Дубинский М.И.
(фамилия, имя, отчество)

Ответственный представитель монтажной организации

Директор
(должность, контактный телефон)

Непомосинский О.К.
(фамилия, имя, отчество)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)