

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «УК Искра»
М.А.Соболев

АКТ

Осмотр инженерного оборудования системы канализации многоквартирного дома

м-н «Олимпийский» дом № 11

г.Саянск

« 02 » 11. 2015 г.

Комиссия: ООО «Управляющая компания Искра» в составе:

1. Зам.директора Л.А.Чернова
2. Техник Т.А.Жукова
3. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий А.А.Ремарук

Составили настоящий акт в том, что произведен осмотр дома № 11 блок 1 м-н «Олимпийский»

Состояние инженерного оборудования: системы канализации




Осмотр с целью выявления неисправностей
восстановления экстенсивных показателей
системы канализации имеет физический износ,
пробития и трещины в трубах, нет усвоения.

В результате осмотра установлено:

Состояние инженерного оборудования системы канализации - требуется капитальный ремонт

Вод в эксплуатацию здания- 1981г.

Члены комиссии:

	Л.А.Чернова
	Т.А.Жукова
	А.А.Ремарук

Житель дома № 11 м-н «Олимпийский»

4-11-18	Григорьевская Т.А.	Григорьев -
4-11-25	Анбасов Ю.А.	