ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ")

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:
Зам.начальника Саянского отделения
ООО «Иркутскэнергосбыт»
_____Е.А. Соколов
«11» декабря 2015г.

АКТ №1052 от 10.12.2015

Ввода в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя
Жилой дом (стройка)
(наименование потребителя)

№ договора на теплоснабжения

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Ленинградский, дом № 17

Тепловые нагрузки (Гкал/ч): Qот = 0,1035; Qв =0; Qгвс = 0,22; Qсум. =0,3235;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют проекту №3С-2124-2 от «___» сентябрь 2015 г., и п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя».
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии с проектом.
3. Место установки приборов учета: Тепловой узел, подвал.
4. Протяженность теплотрассы от границы балансовой принадлежности до места установки приборов составляет: _____ м, Ду _____
5. Приборы учета находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

На основании изложенного узел учёта тепловой энергию и теплоносителя введен в эксплуатацию с момента подписания акта до «15» сентября 2016 г.
в следующем составе и пломбируются:

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки	№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
1	ТЭМ-104	№1645010		18.08.2019	22923345	Q_1= 116,8 Гкал
2	ПРП1 $Д_у$ 32	№110245	0,075-30,0 $м^3/ч$	18.08.2019	22923303	G_1 = 2,99 $м^3/ч$
3	ПРП2 $Д_у$ 32	№110246	0,040-16,0 $м^3/ч$	18.08.2019	22923306	G_2 =2,99 $м^3/ч$
4	ТСПА-К	№107539г	0-160 °С	03.08.2019	22923338	V_1= 6700 $м^3$ V_2= 6628 $м^3$
5	ТСПА-К	№107539х	0-160 °С	03.08.2019	22923309	t_1 = 83,97 °С t_2 = 54,74 °С

6	ДИД «Коммуналец»	№92767	0-1,6 МПа	02.04.2020	22923341	P=0,46 МПа
7	ДИД «Коммуналец»	№113836	0-1,6 МПа	02.04.2020	22923312	P=0,36 МПа
						$t_{хв}$=6°С Тр = 1495,31 ч

6. Узел учета не оснащен телеметрическим оборудованием. Работоспособность телеметрического оборудования.

7. ООО «Иркутскэнергосбыт» не предоставлен доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

8. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

9. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Ответственный представитель теплоснабжающей организации — Техник ООО «Иркутскэнергосбыт» Горбачев А.Н. 6-19-20 (должность, фамилия, номер телефона) (подпись, дата)

Ответственный представитель потребителя (должность, фамилия, номер телефона) (подпись, дата)