ИРКУТСКЭНЕРГО
ЭНЕРГОУГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ (ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Саянское отделение фирмы "Энергосбыт" - филиал ПАО Иркутскэнерго, 666303, Иркутская обл, г Саянск, мкр Мирный, дом № 30,

АКТ № САСП0000000708 779

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Время _____ ч _____ мин **«10» Октябрь 2018 г.**

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

Население г. Саянск тепло
(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: САСПТ0000210

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Ленинградский д. 17

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

Q_от = 0,1035; Q_в = _____; Q_гвс = 0,2200;Q_тех = ; Q_сумм = 0,3235;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствует (ненужное зачеркнуть) проекту № ЗС-2124-2 от «_____» 09 2015 г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).

2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) соответствует (ненужное зачеркнуть)

3. Место установки приборов учета
Тепловой узел

4.Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета:
протяженность L = — м; диаметр Dy = — м.

5. Приборы учета находятся в исправном состоянии, что подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 7 суток.

6. Выявленные нарушения: нет

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя Допущен
ненужное зачеркнуть

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 10 » Октября 2019 г. в следующем составе и пломбируется

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				Предыдущей	Очередной		
	ТЭМ-104	1645010		18.08.2015	18.08.2019	22923345	W1= 1685 Гкал
	ПРП	110245		18.08.2015	18.08.2019	22923303	W2= — Гкал
	ПРП	110246		18.08.2015	18.08.2019	22923306	V1= 129381 м3
	ТСПА-К	107539г		03.08.2015	03.08.2019	22923338	V2= 127959 м3
	ТСПА-К	107539х		03.08.2015	03.08.2019	22923309	G1= 6,4 м3/ч
	СДВ	92767		02.04.2015	02.04.2020	22923341	G2= 6,3 м3/ч
	СДВ	113836		02.04.2015	02.04.2020	22923312	t1= 64 oC
							t2= 55 oC
							P1= 5,0 кгс/см2
							P2= 3,2 кгс/см2
							Тр= 26294 ч

1. Узел учета оснащен / ~~не оснащен~~ телеметрическим оборудованием.
ненужное зачеркнуть

2. Телеметрическое оборудования находится в работоспособном / ~~неработоспособном~~ состоянии.
ненужное зачеркнуть

3. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен / ~~не предоставлен~~ доступ к дистанционной системе
ненужное зачеркнуть

для снятия и контроля показаний

☐ *В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.*

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго»

Техник 61-920	Горбачев А.Н.	
(должность, контактный телефон)	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)

Ответственный представитель потребителя

Энергетик	Шведко И.С.	
(должность, контактный телефон)	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)