БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания»

БЭК -Саянское отделение отделение ООО «Иркутскэнергосбыт»

Общество с ограниченной ответственностью "Байкальская энергетическая компания", 664011, обл Иркутская, г Иркутск, ул Сухэ-Батора, дом № 3, кабинет 405,

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/

АКТ № БСОО0000000371

ввода в эксплуатацию / периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Время 14 **ч** 35 **мин** «06» мая 2025 **г.**

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ООО «Байкальская энергетическая компания», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

Население тепло

(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: БССПТ0000210

по адресу: г Саянск, мкр Ленинградский, дом №17

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

Q_от = 0,1035; Q_в = —; Q_гвс = 0,2200;Q_тех = ; Q_сумм = 0,3235;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствует проекту № 3С-2124-02

ненужное зачеркнуть

от 01.09.2015 г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).

2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) соответствует

ненужное зачеркнуть

3. Место установки приборов учета

Тепловой узел

4.Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета:

протяженность L = — м; диаметр Dy = — м.

5. Приборы учета находятся в исправном состоянии, что подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 7 суток.

6. Выявленные нарушения:

нет

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя допущен
ненужное зачеркнуть

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 06 » мая 2026 г. в следующем составе и пломбируется

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				Предыдущей	Очередной		
	ТЭМ-104	1645010		06.07.2023	06.07.2027	00106281	W1= 953,5 Гкал
	ПРП	110245	0,075-30,0м3/ч	06.07.2023	06.07.2027	00106282	W2= — Гкал
	ПРП	110246	0,075-30,0м3/ч	06.07.2023	06.07.2027	00106283	V1=49397 м3
	ТСПА-К	107539г	0-160 С	10.07.2023	10.07.2027	00106284	V2=48697 м3
	ТСПА-К	107539х	0-160 С	10.07.2023	10.07.2027	00106285	G1= 4,9 м3/ч
	СДВ	92767	0-1,6МПа	02.04.2025	02.04.2030	0123809	G2= 4,9 м3/ч
	СДВ	113836	0-1,6МПа	02.04.2025	02.04.2030	0123810	t1= 66 оС
							t2= 59 оС
							P1= 4,3 кгс/см2
							P2= 3,5 кгс/см2
							Tp=5479 ч tx=6°C

1. Узел учета оснащен / не оснащен телеметрическим оборудованием.
ненужное зачеркнуть

2. Телеметрическое оборудования находится в работоспособном / неработоспособном состоянии.
ненужное зачеркнуть

3. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен / не предоставлен доступ к дистанционной системе
ненужное зачеркнуть

для снятия и контроля показаний

☐ *В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.*

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ООО «Байкальская энергетическая компания»

Инженер-инспектор	Рохманенко А.С.	[подпись]
(должность, контактный телефон)	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)

Ответственный представитель потребителя

Энергетик	Швидко ИС	[подпись]
(должность, контактный телефон)	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)