

А К Т № 452

допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Строителей дом № 16 ИТП № 4

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 05.07.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206129	$Q_1=350$ Гкал $Q_2=231$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22790927 № _{пл} 22790934
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1220571	$V_1=5642$ м ³	11.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22790914
ЭРСВ-420Л (Ду40)	1227636	$V_2=5060$ м ³	24.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22790915
ВЗЛЕТ ТСП	1181304	$G_1=2,7$ м ³ /ч	16.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22790901
ВЗЛЕТ ТСП	1178971	$G_2=2,6$ м ³ /ч	16.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22790907
Коммуналец	84152	$P_1=0,43$ МПа	20.02.2018	Тепловой узел № _{пл} 22790946
Коммуналец	84087	$P_2=0,42$ МПа	21.02.2018	Тепловой узел № _{пл} 22790923
		$T_1=67^{\circ}\text{C}$, $T_2=61^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=2134^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{х}}=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "Гранд" инженер Чемеров Р.В.

подпись

Ответственный представитель МЖД

подпись

А К Т № 450

допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Строителей дом № 16 ИТП № 2

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 05.07.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206134	$Q_1=469$ Гкал $Q_2=324$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22790921 № _{пл} 22790919
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1221141	$V_1=7605$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22790908
ЭРСВ-420Л (Ду40)	1227157	$V_2=7034$ м ³	24.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22790918
ВЗЛЕТ ТСП	1200767	$G_1=2,7$ м ³ /ч	18.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22790910
ВЗЛЕТ ТСП	1187587	$G_2=2,4$ м ³ /ч	18.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22790912
		$T_1=67^{\circ}\text{C}$, $T_2=60^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=2371,8^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{х}}=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "Гранд" инженер Челезов Р.В.

подпись

Ответственный представитель МЖД

подпись

А К Т № 451
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Строителей дом № 16 ИТП № 3

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 05.07.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206143	$Q_1=550$ Гкал $Q_2=313$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790925 № _{пл.} 22790939
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1220602	$V_1=8906$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790902
ЭРСВ-420Л (Ду40)	1227203	$V_2=6816$ м ³	24.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790917
ВЗЛЕТ ТСП	1149524	$G_1=3,3$ м ³ /ч	17.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790957
ВЗЛЕТ ТСП	1184919	$G_2=2,7$ м ³ /ч	17.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790903
		$T_1=67^\circ\text{C}$, $T_2=62^\circ\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=2371,7^\circ\text{C}$ $T_{\text{х}}=6^\circ\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "Гранд" инженер Челозов Р.В.

подпись

Ответственный представитель МЖД

подпись