

А К Т № 449
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Строителей дом № 16 ИТП № 1

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуется поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 05.07.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206433	$Q_1=456,1$ Гкал $Q_2=327,8$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22790909 № _{пл} 22790816
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1216030	$V_1=7452$ м ³	11.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22790930
ЭРСВ-420Л (Ду40)	1227147	$V_2=7006$ м ³	24.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22790817
ВЗЛЕТ ТСП	1180227	$G_1=3,1$ м ³ /ч	15.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22790904
ВЗЛЕТ ТСП	1175571	$G_2=3,0$ м ³ /ч	15.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22790924
		$T_1=67^{\circ}\text{C}$, $T_2=62^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=2247,5^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{х}}=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

Ответственный представитель ООО "Гранд" инженер Челезов Р.В.

Ответственный представитель МЖД

подпись

подпись

подпись