

«Утверждаю»

Директор МУП «Водоканал-Сервис»

В.Г.Анисимов

«26» сентября 2013 г.

АКТ №

ввода в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учёта холодной воды

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ресурсоснабжающей организации (монтажной организации), представитель управляющей компании, представитель собственников жилья МКД, произвели технический осмотр приборов узла учёта холодной воды установленных по адресу:

мкр. Строителей дом № 16

Проверены комплектность необходимой документации, соответствие места и схемы установки и технических параметров приборов учёта выданным техническим условиям. В результате проверки установлено, что узел учёта холодной воды допускается в эксплуатацию с «26» сентября 2013 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата предыдущей поверки	Дата следующей поверки	Пломба на кране байпасной линии	пломба на приборе
ВСХН -50	13515129	000002	11.03.13	11.03.19		

Примечание:

Вотминский освещенные над узлом
учета

Представитель МУП «Водоканал-Сервис»:

Крестьянников Ю.В. — инженер абонентского сектора, 5-78-36

(должность, Ф.И.О., № тел.)

Подпись

Представитель управляющей компании ООО «Гранд»:

Чемезов Д.В.

(должность, Ф.И.О., № тел.)

Подпись

Представитель собственников жилья:

ТЕН С. А

(Ф.И.О., № тел.)

Подпись