



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Искра»

М.А.Соболев

«11» апреля 2016г

г.Саянск

мкр. Строителей дом № 16

АКТ

по факту технического освидетельствования здания микрорайон Строителей дом 16

Комиссия в составе:

4. энергетик ООО «Управляющая компания Искра» - Швидко Н.С.
5. собственник помещения № 112- Тен А.Б.
6. собственник помещения № 124 – Холоденко Н.А.

Составили настоящий акт в том, что

Проведено техническое освидетельствование состояния освещения подвальных помещений здания МКД № 16 м-на Строителей г. Саянск

В результате осмотра установлено:

Групповые сети освещения подвального помещения находятся в неудовлетворительном состоянии, и подлежат замене. Отсутствуют светильники, выключатели.

Заключение: необходимо выполнить прокладку групповых сетей освещения подвальных помещений с установкой светильников, выключателей в здании МКД № 16 м-на Строителей г.Саянск

Члены комиссии:

энергетик ООО «Управляющая компания Искра» - Швидко Н.С. _____

собственник помещения № 112- Тен А.Б. _____

собственник помещения № 124 - Холоденко Н.А. _____

«11» апреля 2016г