

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов
« 25 » ноябрь 2013г

А К Т № 172
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:
Многоквартирного жилого дома ТУ-2, договор №210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский, дом № 7 ТУ-2

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета ...» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.01.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ТЭМ-104	1540271	Q=1935,64Гкал	30.11.2013	Тепловой узел № _{пл.} 22566609
ПРП Ø32	75244А	V ₁ =61448,51 м ³	30.11.2013	Тепловой узел № _{пл.} 22566637
ПРП Ø32	75249А	V ₂ =53049,03 м ³	30.11.2013	Тепловой узел № _{пл.} 22566625
ТСПА-К	49902Г	G ₁ =2,87 т/ч	26.11.2013	Тепловой узел № _{пл.} 22566608
ТСПА-К	49902х	G ₂ =2,57 т/ч	26.11.2013	Тепловой узел № _{пл.} 22566639
		T ₁ =82,1°С, T ₂ =49,2°С T _{нар.} =27076час 12м T _х =6°С		

Представители энергоснабжающей организации:
Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"


подпись

Ответственный представитель МЖД

подпись

У Т В Е Р Ж Д А Ю:
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов
« 20 »  2013г

А К Т № 247
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома ТУ-2, договор №210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский, дом № 7 ТУ-2

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.03.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ТЭМ-104	1540271	Q=21,5Гкал	01.03.2013	Тепловой узел № _{пл.} 22602157 № _{пл.} 22602131
ПРП Ø32	75244А	V ₁ =734,45 м ³	01.03.2013	Тепловой узел № _{пл.} 22602146
ПРП Ø32	75249А	V ₂ =673,25 м ³	01.03.2013	Тепловой узел № _{пл.} 22602147
ТСПА-К	49902г	G ₁ =2,9 т/ч	04.03.2013	Тепловой узел № _{пл.} 22602150
ТСПА-К	49902х	G ₂ =2,3 т/ч	04.03.2013	Тепловой узел № _{пл.} 22602123
,		T ₁ =65,5°С, T ₂ =43°С T _{нар.} =246час 48м T _х =6°С		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.


подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Ответственный представитель МЖД


подпись