

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов

« _____ » _____ 2014г

А К Т № 231

**повторного допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома ТУ-2, договор №210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский, дом № 7 ТУ-2

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7,2
2. Место установки приборов: тепловой узел

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.09.2014г. по 15.09.2015г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ТЭМ-104	1540271	Q=1680,9Гкал	01.03.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22602157 № _{пл.} 22602131
ПРП Ø32	75244А	V ₁ =71101,3 м ³	01.03.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22602146
ПРП Ø32	75249А	V ₂ =64383,1м ³	01.03.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22602147
ТСПА-К	49902Г	G ₁ =6,7 т/ч	04.03.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22602150
ТСПА-К	49902х	G ₂ =6,46 т/ч	04.03.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22602123
		T ₁ =66,3°С, T ₂ =45,5°С T _{нар.} =13437,02ч T _х =6°С		

Представители энергоснабжающей организации:
Техник Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Горбачев А.Н.

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Ответственный представитель МЖД


подпись


подпись


подпись