



ИРКУТСКЭНЕРГО
ЭНЕРГОУГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)**

Саянское ОТДЕЛЕНИЕ

Саянское отделение фирмы "Энергосбыт" - филиал ПАО Иркутскэнерго, 666303, Иркутская обл, г Саянск, мкр Мирный, дом № 30,

АКТ № 1142

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Время 14 ч 30 мин

« 24 » Апрель 2017 г.

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

Население г. Саянск тепло
(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: САСПТ0000210

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Строителей, дом № 15

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

$Q_{от} =$ _____; $Q_{в} =$ _____; $Q_{гвс} =$ _____; $Q_{тех} =$ _____; $Q_{сумм} = 0$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствует проекту № _____
ненужное зачеркнуть
от « _____ » _____ г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) соответствует
ненужное зачеркнуть
3. Место установки приборов учета
тепловой узел ТУ-3
4. Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета:
протяженность $L =$ _____ м; диаметр $Dy =$ _____ м.
5. Приборы учета находятся в исправном состоянии, что подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 7 суток.
6. Выявленные нарушения: нет

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя

Допущен

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 24 » сентября 2018 г. в следующем составе и пломбируется

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				Предыдущей	Очередной		
	ТЭМ-104	1444122		09.03.2017	09.03.2021	23191669	W1= <u>78</u> Гкал
	ПРП	73521		09.03.2017	09.03.2021	23191636	W2= _____ Гкал
	ПРП	73753		09.03.2017	09.03.2021	23191637	V1= <u>4875</u> м3
	КТС-Б	1629054		13.12.2016	13.12.2020	23191632	V2= <u>4978</u> м3
	КТС-Б	1629054		13.12.2016	13.12.2020	23191686	G1= <u>548</u> м3/ч
						23191629	G2= <u>547</u> м3/ч
							t1= <u>67</u> оС
							t2= <u>63</u> оС
							P1= <u>0,2</u> кгс/см2
							P2= <u>0,5</u> кгс/см2
							Tr= <u>978</u> ч

1. Узел учета оснащен / не оснащен телеметрическим оборудованием.
ненужное зачеркнуть

2. Телеметрическое оборудования находится в работоспособном / неработоспособном состоянии.
ненужное зачеркнуть

3. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен / не предоставлен доступ к дистанционной системе
ненужное зачеркнуть

для снятия и контроля показаний



В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго»

(должность, контактный телефон)

Кравченко И.Л.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель потребителя

Представитель МКД-3-15 Сакава Н.Н.

(должность, контактный телефон)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель монтажной организации

Энергетик
(должность, контактный телефон)Швицко В.С.
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)