



ОГУЗП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска прибора учета в эксплуатацию от «22» 01 2016 г. (время)

Потребитель: ОДПУ мкр. Строитель дом № 15 ВРУ № 5
(юридическое наименование потребителя)
Договор № (Лицевой счет) _____ Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки)
г. Саянск

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

1. Представитель сетевой организации (ФИО) Иванов Иван А. А.;
2. Представитель гарантирующего поставщика (ФИО) Иванов Иван А. А.;
3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (ФИО); _____;
4. Собственник прибора учета (ФИО) _____;
5. Собственник энергопринимающих устройств (ФИО) _____;
6. Обслуживающая организация (ФИО) Ершова М. В.;
7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (ФИО) Иванов Иван А. А.;

Результат выполнения


Сведения по замененным приборам и пломбировке цепей учета:

Счетчик	Место установ ки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином, А	Знач н.	Показани е	Год выпуска. Дата г/п	Межпо вероч. интервал	Класс точ.	Наличие обогрева	Ку	№ пломб на клемной крышке счетчика
Снят												
Устан	ВРУ-5	РИМ 489,13	01117640	230/400 5-7,5	ЖК	89,125	2014	16	0,5	—	30	0030838
Демонтированные трансформаторы тока									Сведения о снятой дополнительной пломбировке			
Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Класс точн.	Ктт	№№ снятых пломб			Опломбированный элемент	№ пломб		
Фаза «А»												
Фаза «В»												
Фаза «С»												
Установленные трансформаторы тока									Сведения о дополнительной пломбировке			
Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб		Опломбированный элемент	№ пломб		
Фаза «А»	T-0,66	653383	XI-2014	8	0,5	15015						
Фаза «В»	T-0,66	653901	XI-2014	8	0,5	15015	0030839					
Фаза «С»	T-0,66	653902	XI-2014	8	0,5	15015						

Трансформаторы напряжения: тип _____ Дата госповерки _____ Ктн _____

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).

Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно фазы и нуля):



$I_a = 468 \text{ mA}$, $\varphi_a = 181^\circ$
 $I_b = 840 \text{ mA}$, $\varphi_b = 166^\circ$
 $I_c = 476 \text{ mA}$, $\varphi_c = 162^\circ$

Определено прямое (обратное) чередование фаз на счётчике.

2. Проверка исправности электрического счетчика	$P_{\text{расч.}} = 1,73 \times 0,383 \times 14,5 \times 0,95$	$P_{\text{расч.}} = 9,16 \text{ кВт}$	Небаланс, % 1,57
$P_{\text{изм.}} = 3600 \times N \times K_{\text{ТТ}} / (t \times A)$	$P_{\text{изм.}} = 3600 \times \frac{31}{10 \times 36000} \times 1$	$P_{\text{изм.}} = 9,3 \text{ кВт}$	$N_b = (P_{\text{изм.}} - P_{\text{расч.}}) / P_{\text{расч.}} \times 100\%$

$I_a = 132 \text{ A}$, $I_b = 17,2 \text{ A}$, $I_c = 132 \text{ A}$, $I_{\text{ср}} = 14,5 \text{ A}$. $U_{ab} = 380 \text{ В}$, $U_{bc} = 384 \text{ В}$, $U_{ac} = 386 \text{ В}$, $U_{\text{ср}} = 383 \text{ В}$,

Постоянная счетчика (А) = 36000 Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 31 за время t 10 с.

3. Состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужное подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей поверки): «Парма ВАФ-А» № 12605; Токоизмерительные клещи № 11040089084

Заключение:

1. Прибор допущен (не допущен) в эксплуатацию, нужное подчеркнуть. В случае отказа в допуске прибора учета в эксплуатацию, указываются необходимые мероприятия, выполнение которых является условием для повторного допуска прибора учета).

Иванов Иван Иванович

(организация, должность лица, выполнившего работу)

(подпись)

Романов А.А.

(Ф.И.О.)

1. Представитель гарантирующего поставщика (ФИО) Романов В.В. (подпись)
2. Собственник прибора учета (ФИО) _____ (подпись)
3. Собственник энергопринимающих устройств (ФИО) _____ (подпись)
4. Обслуживающая организация (ФИО) Энергоснабжение М.В. (подпись)
5. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (ФИО) Иванов И.И. (подпись)

Потребитель обязан обеспечивать сохранность наложенных пломб, надлежащее техническое состояние и безопасность приборов учета и оборудования, а также немедленно сообщать ОГУЭП «Облкоммунэнерго» о неисправностях приборов учета и средств учета энергии. Представитель потребителя:

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

КОММУНИКАТОР № 013590

молочни. Ивети