

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт проверки расчётного прибора учёта

№ 403/19 от « 30 » 03 2019 г. (время: _____ час. _____ мин.)

Потребитель:

Од. 174, мкр. Строителей, дом 15

(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Состав уполномоченных представителей:

№ телефона:

Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки)

2. Саянск, м-н Строителей, д.15, ВРУ-5

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Форма проведения проверки (визуальный осмотр, инструментальная проверка) – ненужное зачеркнуть.

Основание для проведения проверки расчетного прибора учета

плановая

Состав уполномоченных представителей:

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О.)

Инженер-инспектор Кугай А.А., з.п. монтер Брыль Т.Ч.;
ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, ФИО)

2. ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О.)

3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О.)

4. Представитель собственника прибора учета

ООО "Управляющая компания "Искра", энергетик шведско КС;
Собственник энергетического котла, мотопылоса (Дополнительно: ФНБ)

5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.)

6. Исполнитель (представитель) коммунальных услуг (Должность, Ф.И.О.)

Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета:

Коммутационный аппарат или предохранитель, установленный до эл. счетчика:

ТИП ПМ-2 Ином = 3 x 400 А. Пломба № —

Эл.счетчик: Место установки ВРУ-5

Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином. А	Зна чн.	Показание	Дата г/п	Межповероч. интервал	Дата истечения МПИ	Класс точн.	Ку	№ пломб на клемной крышке счетчика	№ антиманнитных пломб
РиМ 489.13	01117640	3х330/400 5-7,5	щ/ к	10160,692	IV - 2014	16	IV - 2030	0,5S	30	A002874	—

Демонтированные трансформаторы тока Тип _____, заводские № _____,

Ктт _____ №№ снятых пломб: _____

Трансформаторы тока							Сведения о дополнительной пломбировке цепей учета		
Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	T-0,66	653501	IV -		IV -				
Фаза «В»	T-0,66	653902	2014	8	2022	0,5	150/5	0030839	7
Фаза «С»	T-0,66	651383							

Демонтированные трансформаторы напряжения Тип _____, заводские № _____,

Ктн _____ №№ снятых пломб: _____

[illegible]

