



ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ")

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Саянского отделения

Ю.В. Голоперов
«25» сентября 2015г.

АКТ №743 от 25.09.2015

периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя Многоквартирный жилой дом мкр. Строителей д. 13 ИТП -1, договора на теплоснабжения № 210
(наименование потребителя)

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Строителей дом № 13

Тепловые нагрузки (Гкал/ч): $Q_{от} =$; $Q_{в} = 0$; $Q_{гвс} =$; $Q_{сум.} =$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют проекту № 094-09-АПС от 2006г., и п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя».
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии с проектом.
3. Место установки приборов учета Тепловой узел МКД
4. Протяженность теплотрассы от границы балансовой принадлежности до места установки приборов составляет: $\pm$ м, Ду $\pm$
5. Приборы учета находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя введен в эксплуатацию с момента подписания акта до «09» октября 2017 г.
в следующем составе и пломбируются:

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной проверки	№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
✓ 1	ТЭМ-104	1443495		26.12.2017	22835931 22835915	$Q_1 = 838$ Гкал
✓ 2	ПРП Ø32	76873	$m^3/ч$	26.12.2017	22835918	$V_1 = 30230 m^3$ $V_2 = 26370 m^3$
✓ 3	ПРП Ø32	76878	$m^3/ч$	26.12.2017	22835927	$G_1 = 2,5 m^3/ч$ $G_2 = 2,4 m^3/ч$
4	ТСПА-К	1346885г	0-180 °C	09.10.2017	22835932	$T_1 = 65^\circ C$, $T_2 = 45^\circ C$
5	ТСПА-К	1346885х	0-180 °C	09.10.2017	22835908	$T_{нар.} = 14142$ час $T_x = 6^\circ C$

6. Узел учета не оснащен телеметрическим оборудованием. Работоспособность телеметрического оборудования. -

7. ООО «Иркутскэнергосбыт» не предоставлен доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

8. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

9. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Ответственный представитель
теплоснабжающей
организации

Инженер-инспектор Кравченко

И.Л. тел. 8(395-53) 61-920

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)

Ответственный представитель
МКД

Шинкаренко Е.В. кв 66

(должность, фамилия, номер телефона)

Всего -

(подпись, дата)

Ответственный представитель
ООО «УК Искра»

Искра Искра И.С.

(должность, фамилия, номер телефона)

Искра

(подпись, дата)