



Филиал «Саянские электрические сети»

Акт проверки расчётного прибора учёта

№ 418/19 от «06» 04 2019 г. (время: _____ час. _____ мин.)

Потребитель:

Од 174, мкр. Строителей, дом 17

(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Состав уполномоченных представителей:

№ телефона:

Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки)

2. СВЯНСК, м-н строителей, 0.17, Вру-3

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Форма проведения проверки (визуальный осмотр, инструментальная проверка) – ненужное зачеркнуть.

Основание для проведения проверки расчетного прибора учета

плановая

Состав уполномоченных представителей:

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О.)

Инженер - инспектор Кугай А.А., эл. монитор Брылев Т.С.

2. ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О.)

3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О.)

4. Представитель собственника прибора учета

ООО "Управляющая компания "Искра" энергетик и видко Н.С.,
собственник энергопринимающего устройства (II) № 6

5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.)

6. Исполнитель (представитель) коммунальных услуг (Должность, Ф.И.О.)

Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета:

Коммутационный аппарат или предохранитель, установленный до эл. счетчика:

Ином = _____ А. Пломба № _____

Эл.счетчик: Место установки ВРУ-3

Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином, А	Зна чн.	Показание	Дата г/п	Межповероч. интервал	Дата истечения МПИ	Класс точн.	Ку	№ пломб на клемной крышке счетчика	№ антимагнитных пломб
Матрица № 73Е	03806875	3х230/400 005-5/4	14/ к	004234,01	17 2016	10	15- 2026	0,5S	40	4055080	—

Демонтированные трансформаторы тока Тип _____, заводские № _____

Ктп → №№ снятых пломб:

Трансформаторы тока								Сведения о дополнительной пломбировке цепей учета	
Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	T-0,66	327370	} 11 - 2016	} 8	} 11 - 2024	} 0,5	} 200/5	} 0095327	} 7
Фаза «В»	T-0,66	327352							
Фаза «С»	T-0,66	327371							

Демонтированные трансформаторы напряжения Тип _____, заводские № _____

КТН _____ №№ снятых пломб: _____

[illegible]

