

**ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
(ООО "ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ")

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Саянского отделения

Ю.В. Голоперов

«12» июля 2016г.

АКТ №52 от 06.07.2016**периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя **Многоквартирный жилой дом мкр Строителей дом № 34а ИТП № 1,**
договора на теплоснабжения № 210
(наименование потребителя)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Строителей дом № 34аТепловые нагрузки (Гкал/ч): $Q_{от} = 0,216$; $Q_{в} = 0$; $Q_{гвс} = 0,177$; $Q_{сум.} = 0,393$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют проекту №071-06-АТС от 12.2006, и п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя».
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии с проектом.
3. Место установки приборов учета Тепловой узел МКД
4. Протяженность теплотрассы от границы балансовой принадлежности до места установки приборов составляет: $\pm$ м, Ду $\pm$
5. Приборы учета находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

На основании изложенного узел учёта тепловой энергию и теплоносителя введен в эксплуатацию с момента подписания акта до «**15» сентября 2017 г.**

в следующем составе и пломбируются:

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки	№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
1	ТЭМ-104	1142828		30.05.2020	23000678	$Q=34,7$ Гкал
2	ПРП-50	53425	$0,15-60,0$ $м^3/ч$	30.05.2020	23000692	$V_1=1302$ $м^3$ $V_2=977$ $м^3$
3	ПРП-50	53424	$0,15-60,0$ $м^3/ч$	30.05.2020	23000695	$G_1=1,44$ $м^3/ч$ $G_2=1,19$ $м^3/ч$
4	КТС-Б	1522198г	$0-160$ °C	18.04.2020	23000689	$T_1=64,6$ °C, $T_2=49,6$ °C
5	КТС-Б	1522198х	$0-160$ °C	18.04.2020	23000698	$T_{нар.}=791,04$ ч $T_x=6$ °C

6. Узел учета оснащен телеметрическим оборудованием. Работоспособность телеметрического оборудования. В работоспособном состоянии.

7. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

8. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

9. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Ответственный представитель
теплоснабжающей организации

Техник Горбачев А.Н.

тел. 8(395-53) 61-920

(должность, фамилия, номер телефона)



(подпись, дата)

Ответственный представитель
МКД

3-34⁹-25

(должность, фамилия, номер телефона)




В.А. Куролев

(подпись, дата)

Ответственный представитель
ООО «УК Искра»

инженер

(должность, фамилия, номер телефона)



И.А. Чернов

(подпись, дата)