


МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС"

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП «Водоканал-Сервис»


С.К. Еременко
«__» __октября__ 2018 г

АКТ № _____

опломбирования прибора учёта холодной воды

г. Саянск

от «_ 16 _» __октября__ 2018 года.

Потребитель: Многоквартирный жилой дом

Адрес: __ город Саянск __ микр. __ Мирный __ № __ 2 __ 2 __ блок __

Комиссия в составе: представителя МУП «Водоканал-Сервис» и представителя Потребителя, произвела опломбирование приборов учета холодной воды, обследование технического состояния приборов учета, целостность пломбы, правильность снятия показаний приборов учёта холодной воды, наличие технической документации.

В результате проверки установлено: прибор учёта холодной воды смонтирован в соответствии с техническим паспортом и инструкцией завода изготовителя, наличие государственной поверки прибора учета.

__ Байпасная линия в данном доме закрыта и опломбирована. __

Примечание: __ Показания прибора учёта холодной воды ВСКХ - 32 __
заводской номер __ 12599734 __ составляет - __ 26632 __ м³.

Смонтирован и установлен УСПД № : _____

Тип Прибора	Заводской номер	Показания прибора	Дата предыдущей поверки	Дата следующей поверки	Номер и наличие пломбы на кране байпасной линии	Номер и наличие пломбы на приборе учёта
ВСКМ – 20 ДГ	128329281	00000,040	05.06.2018	05.06.2024	07451518	07451517

Представитель МУП «Водоканал-Сервис»:

__ контролёр ВКХ МУП Водоканал - Сервис __ Рыбак М. Ю.
(должность, Ф.И.О., № тел. 5-78-36)

Подпись _____

Представитель ООО УК «Искра» :

(Ф.И.О. , № тел.)

Подпись _____

Представитель потребителя : _____

«_ 16 _» __октября__ 2018 года