

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС"

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП «Водоканал-Сервис»


С.К. Еременко
«17» октября 2018 г

АКТ № _____ опломбирования прибора учёта холодной воды

г. Саянск

от « 17 » октября 2018 года.

Потребитель: Многоквартирный жилой дом

Адрес: город Саянск микр. Мирный дом № 2 4 блок

Комиссия в составе: представителя МУП «Водоканал-Сервис» и представителя Потребителя, произвела опломбирование приборов учета холодной воды, обследование технического состояния приборов учета, целостность пломбы, правильность снятия показаний приборов учёта холодной воды, наличие технической документации.

В результате проверки установлено: прибор учёта холодной воды смонтирован в соответствии с техническим паспортом и инструкцией завода изготовителя, наличие государственной поверки прибора учета.


Байпасная линия в данном доме закрыта и опломбирована.

Примечание: Показания прибора учёта холодной воды ВСКХ – 32
заводской номер 12597528 составляет - 30039 м³.

Смонтирован и установлен УСПД № : _____

Тип Прибора	Заводской номер	Показания прибора	Дата предыдущей поверки	Дата следующей поверки	Номер и наличие пломбы на кране байпасной линии	Номер и наличие пломбы на приборе учёта
ВСКМ- 20 ДГ	128329294	00000,070	05.06.2018	05.06.2024	3105860	0232899


Представитель МУП «Водоканал-Сервис»:

_____ контролёр ВКХ МУП Водоканал - Сервис  Дырульник А. А.
(должность, Ф.И.О., № тел. 5-77-65)

Подпись _____

Представитель ООО УК «Искра» :

(Ф.И.О. , № тел.)


М. А. Соболев
Подпись _____

Представитель потребителя : _____

« 17 » октября 2018 года