

А К Т № 495

допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Мирный дом № 2а ИТП № 3

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуется поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 01.08.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206387	$Q_1=331$ Гкал $Q_2=256,9$ Гкал	10.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790745 № _{пл.} 22790736
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1203388	$V_1=5355,4$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790777
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1237953	$V_2=5068$ м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790733
ВЗЛЕТ ТСП	1185902	$G_1=0,3$ м ³ /ч	18.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790759
ВЗЛЕТ ТСП	1177864	$G_2=0$ м ³ /ч	18.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790763
		$T_1=50^{\circ}\text{C}$, $T_2=26^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=2445,2^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{х}}=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

Ответственный представитель ООО "Гранд"

8-2-168
89500555941

Ответственный представитель МЖД Родионова Валентина

Андреевна

Родионова на обслуживание приборов учета с собственниками дома, ООО "Гранд" не имеет 01.08.13.